

SALACGRĪVAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000059796
IEPIRKUMU KOMISIJA

**Būvdarbu iepirkums, kura cena vienāda vai lielāka par 14000 EUR nepārsniedzot
170000 EUR**

“IELU APGAISMOJUMA REKONSTRUKCIJA SALACGRĪVAS NOVADĀ”

(Identifikācijas Nr. SND 2015/10)

ZIŅOJUMS Nr.2015/10

2015.gada 15.maijā

Salacgrīvā

1. **PASŪTĪTĀJS** – Salacgrīvas novada dome, reģ.Nr.90000059796
ADRESE – Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033
2. **Iepirkuma priekšmets** – **Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Salacgrīvas novadā**
3. **Iepirkuma identifikācijas Nr.** – **SND 2015/10**
4. **Iepirkuma veids** – saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 8.² pantu
5. **Paziņojums par līgumu publicēts internetā** (www.IUB.gov.lv) – 15.04.2014.
6. **Iepirkuma komisija** izveidota un apstiprināta ar Salacgrīvas novada domes Iepirkuma komisija izveidota un apstiprināta ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 17.jūnija lēmumu Nr.289 (protokols Nr.8; 14.§)

Komisijas priekšsēdētājs – Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Kaspars Ķemers, Salacgrīvas novada domes izpilddirektors

komisijas locekļi: Jānis Cīrulis, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
Dita Lejniece, Salacgrīvas novada domes padomniece juridiskajos jautājumos
Ilze Bendrāte, Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja
Sarma Kacara, Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja
Ilona Jēkabsone, Ainažu pilsētas pārvaldniece
Aivars Ilgavīzis, Liepupes pagasta pārvaldnieks.

7. Pretendentam noteiktās kvalifikācijas prasības norādītas nolikuma 4.punktā, kas ir šī ziņojuma 1.pielikums.
8. **Piedāvājuma izvēles kritērijs ir:**

Piedāvājums ar zemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

9. **Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:** līdz 2015.gada 27.aprīlim plkst.10:30.
10. **Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks:** Smilšu iela 9, Salacgrīva, 2015.gada 27.aprīlī plkst.10:30.

11. Saņemtie piedāvājumi:

Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN)
SIA „SCB ENERGO”, reģistrācijas Nr.40003820970, juridiskā adrese Ganību dambis 22, Rīga, LV-1045	102421.40
SIA „Citrus Solutions”, reģistrācijas Nr.50003752271, juridiskā adrese Ūnijas iela 52, Rīga, LV-1084	147254.37
Piegādātāju apvienība SIA „VIZULO”, reģistrācijas Nr.40103590897 un SIA „VIZULO SOLUTIONS”, reģistrācijas Nr.40103841199, juridiskā adrese Ganību dambis 7A, Rīga, LV-1045	148226.20

12. Piedāvājumu atlase un vērtēšana notika iepirkuma komisijas sēdēs: 30.04.2015., 14.05.2015. un 15.05.2015.

13. Piedāvājumu atbilstība Nolikumā minētajām piedāvājuma iesniegšanas un noformējuma prasībām:

- 13.1. SIA „SCB ENERGO” piedāvājums iesniegts un noformēts atbilstoši nolikuma prasībām.
13.2. SIA „Citrus Solutions” piedāvājums iesniegts un noformēts atbilstoši nolikuma prasībām.
13.3. Piegādātāju apvienības SIA „VIZULO SOLUTIONS” un SIA „VIZULO” piedāvājums iesniegts un noformēts atbilstoši nolikuma prasībām.

14. Pretendentu atbilstība Nolikumā izvirzītajām atlases prasībām

- 14.1. SIA „SCB ENERGO” atbilst nolikumā izvirzītajām atlases prasībām.
14.2. SIA „Citrus Solutions” atbilst nolikumā izvirzītajām atlases prasībām.
14.3. Piegādātāju apvienība SIA „VIZULO SOLUTIONS” un SIA „VIZULO” atbilst nolikumā izvirzītajām atlases prasībām.

15. Piedāvājumu atbilstība Nolikuma tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām

15.1. SIA „SCB ENERGO” tehniskais piedāvājums nenodrošina piedāvājuma atbilstību nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” prasībām:

15.1.1. Piedāvājumā norādītais gaismeklīm Nr.1 (AEC Illuminazione ITALO1 STU-M 3.5-4M) neatbilst:

15.1.1.1. Sistēmas faktiskā gaismas plūsma, ieskaitot optikas zudumus, ne mazāk kā 5810Lm neizpilda kritērija minimālās prasības – *ne mazāk kā 6050Lm*;

15.1.1.2. Kopējā elektriskā patērējamā jauda ne vairāk kā 60W neizpilda kritērija prasības – *ne vairāk kā 59W*.

15.1.2. Piedāvājumā norādītais gaismeklīm Nr.2 (AEC Illuminazione ITALO1 STW 4.5-3M 61W) neatbilst:

15.1.2.1. Sistēmas faktiskā gaismas plūsma, ieskaitot optikas zudumus, ne mazāk kā 6590Lm neizpilda kritērija minimālās prasības – *ne mazāk kā 8000Lm*.

15.1.3. Piedāvājumā norādītais gaismeklīm Nr.3 (AEC Illuminazione ITALO1 SV4.7-4M 80W) neatbilst:

15.1.3.1. Sistēmas faktiskā gaismas plūsma, ieskaitot optikas zudumus, ne mazāk kā 8140Lm neizpilda kritērija minimālās prasības – *ne mazāk kā 8700Lm*.

15.1.4. Piedāvājumā norādītais gaismeklīm Nr.4 (AEC Illuminazione ITALO2 STU-M 4.5-7M 105W) neatbilst:

15.1.4.1. Sistēmas faktiskā gaismas plūsma, ieskaitot optikas zudumus, ne mazāk kā 11520Lm neizpilda kritērija minimālās prasības – *ne mazāk kā 11700Lm*.

15.2. SIA „Citrus Solutions” tehniskais piedāvājums nenodrošina piedāvājuma atbilstību nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” prasībām:

15.2.1. Piedāvājumā norādītais gaismeklīm Nr.1 (ITALO1 STU-M optika 60W) neatbilst:

15.2.1.1.Sistēmas faktiskā gaismas plūsma, ieskaitot optikas zudumus, ne mazāk kā 5810Lm neizpilda kritērija minimālās prasības – *ne mazāk kā 6050Lm*;

15.2.1.2. Kopējā elektriskā patērējamā jauda ne vairāk kā 60W neizpilda kritērija prasības – *ne vairāk kā 59W*.

15.2.2. Piedāvājumā norādītais gaismeklīm Nr.2 (ITALO1 STW optika 61W) neatbilst:

15.2.2.1.Sistēmas faktiskā gaismas plūsma, ieskaitot optikas zudumus, ne mazāk kā 6590Lm neizpilda kritērija minimālās prasības – *ne mazāk kā 8000Lm*.

15.2.3. Piedāvājumā norādītais gaismeklīm Nr.3 (ITALO1 SV optika 80W) neatbilst:

15.2.3.1.Sistēmas faktiskā gaismas plūsma, ieskaitot optikas zudumus, ne mazāk kā 8140Lm neizpilda kritērija minimālās prasības – *ne mazāk kā 8700Lm*.

15.2.4. Piedāvājumā norādītais gaismeklīm Nr.4 (ITALO2 STU-M optika 105W) neatbilst:

15.2.4.1.Sistēmas faktiskā gaismas plūsma, ieskaitot optikas zudumus, ne mazāk kā 11520Lm neizpilda kritērija minimālās prasības – *ne mazāk kā 11700Lm*.

15.3. Piegādātāju apvienības SIA „VIZULO SOLUTIONS” un SIA „VIZULO” tehniskais piedāvājums nodrošina atbilstību nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām.

16. Finanšu piedāvājumu atbilstība Nolikuma prasībām

16.1. Piegādātāju apvienības SIA „VIZULO SOLUTIONS” un SIA „VIZULO” finanšu piedāvājums atbilst nolikuma prasībām. Tajā nav aritmētisko kļūdu.

17. Iepirkuma komisijas lēmums:

17.1. SIA „SCB ENERGO” piedāvājums ir neatbilstošs iepirkuma nolikuma prasībām.

17.2. SIA „Citrus Solutions” piedāvājums ir neatbilstošs iepirkuma nolikuma prasībām.

17.3. Slēgt iepirkuma līgumu „Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Salacgrīvas novadā” ar Piegādātāju apvienību SIA „VIZULO Solutions”, reģistrācijas Nr.40103841199 un SIA „VIZULO”, reģistrācijas Nr. 40103590897 par summu 148226.20 EUR (bez PVN), jo piedāvājums atbilst visām nolikuma prasībām un tehniskajai specifikācijai

18. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta astoņpadsmito daļu, lēmumu dalībnieki var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Komisijas priekšsēdētājs



D.Straubergs