
*Par atklātu konkursu "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā, 3. kārtā",
identifikācijas Nr. SŪ 2018/01*

Lūdzam sniegt skaidrojošu atbildi uz zemāk norādītiem jautājumiem:

1. Vai ELT projektā KKS vadības sadalnēm (8 sadalnes) norādītā zemējuma pretestība 4 omi ir norādīta korekti? Parasti šāda tipa sadalnēm nepieciešamā zemējuma pretestība nepārsniedz 30 omus.
2. Ja norādītā zemējuma pretestība 4 omi ir jāizbūvē, tad šādas zemējumu pretestības sasniegšanai pie katras KKS sadalnes nepieciešams izbūvēt zemējuma dziļurbumu aptuveni 35m dziļumā, vai arī zemējuma kontūru (kuras rasējumam ir jābūt izzīmētam projektā). Ja zemējuma kontūrs šīm sadalnēm jāizbūvē, tad būtu nepieciešams norādīt materiālu un darbu specifikāciju, kā arī ELT projekta sadaļai pievienot nepieciešamos rasējumus un aprēķinus zemējuma kontūras izbūvei.

Lūdzam sniegt tehniski atbilstošu risinājumu.
